

L'ENEL DISTRIBUZIONE - S.p.A. – Divisione Infrastrutture e Reti – Macro Area Territoriale Sud – Sviluppo Rete Puglia e Basilicata, con sede in Bari alla via Tenente Casale, n° 39

RENDE NOTO

- che con istanza n. 1111406 in data 14/07/2011 diretta alla spett.le **Provincia di Bari – Servizio Finanziario e Tributi**, ha chiesto, ai sensi del vigente Testo Unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933 n° 1775, dell'art. 4 punto 4) L.R. N° 20/2000 come modificato dall'art. 15 comma 4) L.R. N° 13/2001, della L.R. N° 3/2005 e del D.P.R. n° 327/2001, l'autorizzazione a costruire ed esercire con DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' ex art. 16 comma 1 D.P.R. n° 327/2001 e il rilascio del DECRETO DI ASSERVIMENTO COATTIVO IN VIA D'URGENZA (art. 22 del D.P.R. n° 327/01) del seguente impianto:

Pratica ENEL 300952 - GIOVINAZZO - Costruzione linea elettrica aerea MT con nuovo P.T.P. per potenziamento rete c/da Casotto S. Martino.

Che la suddetta linea interesserà con il suo tracciato il Comune di **GIOVINAZZO** (Foglio di mappa n° 39 particelle n. 69; 67; 151; 63; 137; 134; 144; 146; 64; 65).

Caratteristiche dell'impianto:

LINEA MT IN CAVO AEREO

- lunghezza del cavo: Km 0,382 circa;
- corrente alternata trifase 50 periodi al minuto secondo (Hz);
- tensione di esercizio: 20 kV.;
- conduttori: nudi in corda di alluminio 3x35 mmq. Lega AL EDS;
- sostegni: monostelo in c.a./f.e. (max altezza fuori terra ml. 10,20);

- isolamento: in sospensione con isolatori in composito;

POSTO DI TRASFORMAZIONE SU PALO N° 1

- Tensione primaria: **20 kV** – Tensione secondaria: **0,40 KV**
- Sostegni: **monostelo in c.a./f.e.** (max altezza fuori terra ml. 8,30)

L'originale della domanda ed il relativo progetto sono disponibili presso il **Servizio Finanziario e Tributi** della **Provincia di Bari**, a disposizione, nelle ore di ufficio, di chiunque vi abbia interesse.

La presente pubblicazione viene eseguita anche per gli effetti della efficacia di dichiarazione di pubblica utilità dell'emittente Decreto Provinciale.

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata la richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli avente interesse il **Servizio Finanziario e Tributi** della **Provincia di Bari** entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Bari, li

Vincenzo DI LUOZZO

UN PROCURATORE